



Homologatie provinciale competitie		Tot eind seizoen	2024-'25
	Sporthal: R 09 b		
	Schiervelde		
Adres:	Diksmuidsesteenweg	8800 Roeselare	

Wedstrijdomgeving terrein 2 en/of 3 en/of 5



CODE		Heren promo 1	Heren promo 2	Heren promo 3	Dames promo 1	Dames promo 2	Dames promo 3	Dames promo 4	JEUGD
	Homologatienorm terrein : 1								
R09 b-2	Homologatienorm terrein : 2		OK	OK		OK	OK	OK	OK
R09 b-3	Homologatienorm terrein : 3		OK	OK		OK	OK	OK	OK
R09 b-4	Homologatienorm terrein : 4								
R09 b-5	Homologatienorm terrein : 5	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Enkel toegelaten te spelen op een terrein dat voldoet aan de normen van het niveau van de reeks of tenzij anders vermeld op dit homologatieformulier  
Elke wijziging tegenover dit formulier dient te worden gemeld aan de homologatieverantwoordelijke en/of door de scheidsrechter vermeld onder 'comment'

Algemene Informatie (te respecteren tijdens de wedstrijden)

* Publiek terrein 2 in berging	* Gordijn tussen terrein 2 en 3 en 4 dicht
* Op terrein 5 zwarte matten op 2,5 meter van zijlijn	

Afmetingen

Zaaltype

Lengte:	64,8 m	Breedte:	33 m	Oppervl.	2138,4 m <sup>2</sup>	Zaaltype	0
---------	--------	----------	------	----------	-----------------------	----------	---

Code		T2	T3	T4	T5	Omschrijving homologatiecodes	Opmerking
1	Vrije zone	D	E	E	D	Minimum 1 m naast zijlijn en achter achterlijn	
		2	1,5	1,5	2,5		
2	Hoogte	B	B	B	B	Minimum 6,50 m	maximum 9,5 m
		7,6	7,6	7,6	7,6		
3	Verlichting	D	D	D	D	Minimum 300 LUX	
		471	479	469	478		
4	Vloer	0	0	0	0	Ondergrond	
5	Lijnen	C	C	C	C	Afbakeningslijnen met kruisende lijnen in andere kleur	
6	Palen/net	B	B	B	B	Vaste palen van max. 2,55m met verplaatsbare bevestigingspunten	
7	Platform Sch.	B	B	B	B	Vast platform met mogelijkheid van te staan en te zitten	
8	Kleedk. Spelers	A	A	A	A	Kleedkamers met douches	met lavabo
9	Kleedk. Sch.	A	A	A	A	Kleedkamers met douches	met douche en toilet
10	EHBO	B	B	B	B	Aanwezigheid van verbanddoos	E.H.B.O. lokaal
11	Verwarming	B	B	B	B	Minimum 10°C	
12	Opw./Strafzone	B	B	B	B	Opwarmingszone	

Referentie homologatiecode

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Minimale vereiste heren & dames promo 1	D	C	E	B	C	B	B	B	B	C	B	B
Minimale vereiste code's heren promo 2 & 3 - dames promo 2	E	C	E	B	D	B	B	B	B	C	B	C
Minimale vereiste code's dames promo 3 & 4 -- jeugd U17 - U15	F	D	E	B	D	B	B	B	B	C	B	C

