

# Homologatie provinciale competitie

Tot eind  
seizoen

2024-'25



Sporthal: O 09


Sporthal Hazebeek

Adres:

Hazebeekstraat 11

8070 Oostduinkerke

Wedstrijdomgeving terrein 2 en/of 3 en/of 4



CODE		Heren promo 1	Heren promo 2	Heren promo 3	Dames promo 1	Dames promo 2	Dames promo 3	Dames promo 4	JEUGD
	Homologatienorm terrein : 1								
O09 -2	Homologatienorm terrein : 2	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
O09 -3	Homologatienorm terrein : 3		OK	OK		OK	OK	OK	OK
O09 -4	Homologatienorm terrein : 4		OK	OK		OK	OK	OK	OK
	Homologatienorm terrein : 5								

Enkel toegelaten te spelen op een terrein dat voldoet aan de normen van het niveau van de reeks of tenzij anders vermeld op dit homologatieformulier  
Elke wijziging tegenover dit formulier dient te worden gemeld aan de homologatieverantwoordelijke en/of door de scheidsrechter vermeld onder 'comment'

## Algemene Informatie (te respecteren tijdens de wedstrijden)

\* Opslagzone op 5,2 meter van achterlijn op alle terreinen (kant cafetaria)

\* Publiek op terrein 2 op 2 meter van zijlijn

\* Gordijnen dicht bij gebruik van de 3 terreinen

## Afmetingen


## Zaaltype

Lengte:	48,15 m	Breedte:	32,4 m	Oppervl.	1560,06 m <sup>2</sup>	Zaaltype	3
---------	---------	----------	--------	----------	------------------------	----------	---

Code		T2	T3	T4	Omschrijving homologatiecodes	Opmerking
1	Vrije zone	D	E	E	Minimum 1 m naast zijlijn en achter achterlijn	
		2	1,5	1,5		
2	Hoogte	A	A	A	Minimum 6,50 m	maximum 11,25 m
		9,5	9,5	9,5		
3	Verlichting	E	E	E	Minimum 300 LUX	
		300	342	342		
4	Vloer	B	B	B	Ondergrond	
5	Lijnen	C	C	C	Afbakingslijnen met kruisende lijnen in andere kleur	
6	Palen/net	B	B	B	Vaste palen van max, 2,55m met verplaatsbare bevestigingspunten	
7	Platform Sch.	B	B	B	Vast platform met mogelijkheid van te staan en te zitten	
8	Kleedk. Spelers	A	A	A	Kleedkamers met douches	met lavabo en toilet
9	Kleedk. Sch.	A	A	A	Kleedkamers met douches	met toilet
10	EHBO	B	B	B	Aanwezigheid van verbanddoos	E.H.B.O. lokaal
11	Verwarming	B	B	B	Minimum 10°C	
12	Opw./Strafzone	C	C	C	Opwarmingszone	

## Referentie homologatiecode

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Minimale vereiste heren & dames promo 1	D	C	E	B	C	B	B	B	B	C	B	B
Minimale vereiste code's heren promo 2 & 3 - dames promo 2	E	C	E	B	D	B	B	B	B	C	B	C
Minimale vereiste code's dames promo 3 & 4 -- jeugd U17 - U15	F	D	E	B	D	B	B	B	B	C	B	C



Obstakels

\* Basketring aan terrein 3 op 2,6 meter hoog en 0,75 meter van de muur